ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «30» 08 2012 г. г. Грозный № 50-Т

Об установлении нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления по Чеченской Республике

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 и Положением о государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 июня 2007 г. № 99, Правление государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления, определенных расчетным методом, согласно приложениям.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации Чеченской Республики.

И.о. председателя Р.Д. Мударов

Секретарь Правления М.Р. Манкаев

Приложение № 1 к Решению № 50-Т от 30.08 2012г.

Расчетные нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления на 2012-2014гг. (Гкал/м^2) при отсутствии приборов учета с расчетной температурой внутреннего воздуха (tвн.) = + 18^{0}С и среднегодовой температуры в отопительный период = + 3,42^{0}С

Количество этажей	Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление (ккал/м^2*ч)	Норматив потребления тепловой энергии на 1 м^2 в месяц, Гкал			Норматив потребления тепловой энергии в отопительный период, Гкал на 1 чел. в год
		в жилых помещениях	на общедомовые нужды	всего	
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно					
1	137,6	0,031641	0,003607	0,035248	4,441
2	127,6	0,029341	0,003345	0,032686	4,118
3и4	75,6	0,017384	0,001982	0,019366	2,440
5по9	62,4	0,014349	0,001636	0,015984	2,014
10	61,4	0,014119	0,001610	0,015728	1,982
11	59,4	0,013659	0,001557	0,015216	1,917
12	59,4	0,013659	0,001557	0,015216	1,917
13	60,4	0,013889	0,001583	0,015472	1,949
14	61,0	0,014027	0,001599	0,015626	1,969
15	62,4	0,014349	0,001636	0,015984	2,014
16 и более	64,4	0,014809	0,001688	0,016497	2,079
Среднее значение		**0,016625**	**0,001895**	**0,018520**	**2,334**

Расчеты произведены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 258 "О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Средние нормы потребления тепловой энергии в отопительный сезон

В домах до 1999 года постройки	В год на 1 м^2	**0,12964**	Гкал/м^2 в год
	В год на 1 чел. (18м^2)	**2,334**	Гкал/год на 1 чел.
Средняя норма потребления т/э в месяц на 1 м^2		**0,018520**	Гкал/м^2 в месяц

Количество тепловой энерии, необходимой для подогрева воды на 1 чел. в год, в месяц	**1,703**	Гкал в год
	0,0485	Гкал в месяц

Приложение № 2 к Решению № 50-8т 30.08 2012г.

Расчетные нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления на 2012-2014гг. (Гкал/м^2) при отсутствии приборов учета с расчетной температурой внутреннего воздуха (tвн.) = + 18^{0}С и среднегодовой температуры в отопительный период = + 3,42^{0}С

Количество этажей	Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление (ккал/м^2*ч)	Норматив потребления тепловой энергии на 1 м^2 в месяц, Гкал			Норматив потребления тепловой энергии в отопительный период, Гкал на 1 чел. в год
		в жилых помещениях	на общедомовые нужды	всего	
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки					
1	43,0	0,009888	0,001127	0,011015	1,388
2	36,0	0,008278	0,000944	0,009222	1,162
3	35,4	0,008140	0,000928	0,009068	1,143
4и5	30,4	0,006990	0,000797	0,007787	0,981
6и7	28,8	0,006622	0,000755	0,007377	0,930
8	27,4	0,006301	0,000718	0,007019	0,884
9	27,0	0,006209	0,000708	0,006916	0,871
10	25,8	0,005933	0,000676	0,006609	0,833
11	25,4	0,005841	0,000666	0,006507	0,820
12 и более	24,8	0,005703	0,000650	0,006353	0,800
Среднее значение		**0,006960**	**0,000793**	**0,007753**	**0,977**

Расчеты произведены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 258 "О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Средние нормы потребления тепловой энергии в отопительный сезон

В домах после 1999 года постройки	В год на 1 м^2	**0,05427**	Гкал/м^2 в год
	В год на 1 чел. (18м^2)	**0,977**	Гкал/год на 1 чел.
Средняя норма потребления т/э в месяц на 1 м^2		**0,007753**	Гкал/м^2 в месяц

Количество тепловой энерии, необходимой для подогрева воды на 1 чел. в год, в месяц	**1,703**	Гкал в год
	0,0485	Гкал в месяц