



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «29» 05 2019 г.

г. Грозный

№ 18-Э

**Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергетических установок объектов по производству  
электрической энергии Грозненской ТЭС ПАО «ОГК-2» к электрическим  
сетям АО «Чеченэнерго»**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить размер платы за технологическое присоединение энергетической установки объектов по производству электрической энергии - Грозненская ТЭС ГТУ-180 (1) объект 6 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго», согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Установить размер платы за технологическое присоединение энергетической установки объектов по производству электрической энергии - Грозненская ТЭС ГТУ-180 (2) объект 7 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго», согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.

Председатель



А.А. Сайханов

Секретарь Правления

Х.А. Везиров

**РАЗМЕР ПЛАТЫ**

за технологическое присоединение энергетической установки объектов по производству электрической энергии - Грозненская ТЭС ГТУ-180 (1) объект 6 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2», расположенной по адресу: Чеченская Республика, 364058, г. Грозный, ул. Индустриальная к электрическим сетям АО «Чеченэнерго»

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению	Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение, руб. (без НДС)
1	2	3
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) и их согласование с системным оператором	541,26
2	Выполнение ТУ сетевой организацией, связанных с реализацией мероприятий "последней мили", в том числе:	215 739 116,18
2.1	строительство отпайки от ВЛ 110кВ Грозный-ГРП-110 с отпайками (Л-110) в РУ 110 кВ Грозненской ТЭС, (0,164 км) и строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Северная - ГРП-110 с отпайкой на ПС "Холодильник" (Л-109) в РУ 110 кВ Грозненской ТЭС, (0,15 км)	7 345 277,20
2.2	строительство ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 (I - цепь), (4,84 км)	79 894 457,63
2.3	строительство ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 (II- цепь), (4,5 км)	67 262 771,19
2.4	строительство захода в РУ 110 кВ Грозненской ТЭС от ВЛ 110 кВ ПС №84 – ГРП-110 (Л-182) с образованием новой ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ПС №84, (3,315 км)	61 236 610,17
3	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	692,97
	<b>ИТОГО РАЗМЕР ПЛАТЫ</b>	<b>215 740 350,41</b>

### РАЗМЕР ПЛАТЫ

за технологическое присоединение энергетической установки объектов по производству электрической энергии - Грозненская ТЭС ГТУ-180 (2) объект 7 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2», расположенной по адресу: Чеченская Республика, 364058, г. Грозный, ул. Индустриальная, к электрическим сетям АО «Чеченэнерго»

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению	Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение, руб. (без НДС)
1	2	3
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) и их согласование с системным оператором	541,26
2	Выполнение ТУ сетевой организацией, связанных с реализацией мероприятий "последней мили", в том числе:	1 126 056 390,50
2.1	строительство участков двухцепной ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный с отпайкой на ПС Южная I цепь, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный с отпайкой на ПС Южная II цепь, (3,459 км)	108 781 103,38
2.2	строительство ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево-Новая	1 017 275 287,12
2.2.1	ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Закарачивающий пункт плавки гололёда (ЗКРП) (на территории Чеченской Республики), (45,939 км)	541 502 025,00
2.2.2	ВЛ 110 кВ Плиево Новая – Закарачивающий пункт плавки гололёда (ЗКРП) (на территории Республики Ингушетия), (28,344 км)*	475 773 262,12
3	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	692,97
	<b>ИТОГО РАЗМЕР ПЛАТЫ</b>	<b>1 126 057 624,73</b>

**\*Примечание:** Утверждена Постановлением Комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия от 29.04.2019 № 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – «Плиево Новая» (в рамках технологического присоединение Грозненская ТЭС) (заявитель АО «Чеченэнерго») к объектам электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго»