

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 сентября 2020 г.

г.Грозный

№ 10

**Председательствовал:**

Председатель

Н.А. Сангариев

**Присутствовали члены Правления Комитета:**

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов  
на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник правового отдела

Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела контроля антимонопольного и  
рекламного законодательства УФАС  
по Чеченской Республике

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

**Приглашенные:**

Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов  
на продукцию и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Начальник ПТО ООО «Газпром газораспределение  
Грозный»

Р.Х. Ферзаулина

**Повестка дня:**

Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский».

**Рассмотрели:**

Предложение Мальцаговой Т.М. об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский».

**Выступили:**

**Мальцагова Т.М.** доложила об обращении в Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики ООО «Газпром газораспределение Грозный» с заявлением от 17.08.2020 г. № 1564 об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский».

Комитетом в период с 19 августа по 31 августа произведена экспертиза представленных материалов, достоверность которых подтверждается подписями



руководителя и ответственных лиц, с учетом положений следующих нормативно-правовых актов:

1) Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

2) постановления Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»;

3) постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства);

4) приказа Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину».

Основанием для установления платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский» на площади 100 га с кадастровым номером 20:06:2202000:706 в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений и пунктами 5-6 Методических указаний является прокладка газопровода наружным диаметром свыше 219 мм (прокладку газопровода диаметром 315 мм. по локальному сметному расчету) и переходы через водные преграды. Как указано в проектной документации (Система газоснабжения. 037/19-ТКР.ГСН Том 3.4), площадку изысканий пересекает водный оросительный канал, а также в местах пересечения с дорогами и каналами будут заключены в футляры из PE-100 SDR11 труб по ГОСТ 18599-2011. Переход газопровода через канал на ПК11+10- ПК11+30 предусмотрен в футляре с балластировочными пригрузами ПТБК-500 с шагом 2.5м, вес 1600 кг одного пригруза.

Вместе с тем, ООО «Газпром газораспределение Грозный» не представило информацию о включении расходов на технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский» в инвестиционные программы ООО «Газпром газораспределение Грозный», региональную (межрегиональную) программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

**Р.Х. Ферзаулина.** Расходы на строительство внеплощадочного газоснабжения и на технологическое присоединение агропромышленного парка «Курчалоевский» не включены (не планируется включение) в утвержденные инвестиционные программы ООО «Газпром газораспределение Грозный», а также в региональные (межрегиональные) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

**Мальцагова Т.М.** Газораспределительной организацией представлены необходимые документы для установления размера платы за технологическое



присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский», указанные в пункте 16 Методических указаний.

Ответственность за достоверность представленных документов несет газораспределительная организация.

Согласно техническим условиям № Ку-01/18 от 10.04.2018 г. источником газоснабжения для проектируемого распределительного газопровода является надземный газопровод высокого давления 2-й категории диаметром 325 мм, отвод от ГРС «Бачи-Юрт».

Максимальный часовой расход газа в точке подключения составляет 12821 куб. метров в час, согласно техническим условиям.

Давление природного газа в точке подключения составляет:

- максимальное  $P=0,6$  МПа;
- расчетное  $P=0,6$  МПа.

Согласно положительному заключению экспертизы и сметным расчетам проектируемый участок газопровода высокого давления 2-й категории  $P=0,6$  МПа и распределительные газопровода среднего давления  $P \leq 0,3$  МПа прокладываются из труб полиэтиленовых диаметром 315 мм подземно с изоляцией усиленного типа и надземно – с антикоррозионным покрытием.

В соответствии с условиями договора № 168 от 29.05.2020 г. о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения ГРО обязано:

- осуществить действия по созданию сети газораспределения от точки подключения до объекта капитального строительства Агропромышленный парк «Курчалоевский»;
- проверить выполнение заявителем технических условий;
- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению).

Примечанием № 4 к Приложению № 2 Методических указаний определено, что расходы, связанные с мониторингом выполнения заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

Решением Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 31.12.2019г. № 147-у не установлены стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети, в связи с отсутствием отдельного учета, а также отсутствием фактических расходов на осуществление указанных мероприятий. В связи с этим расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определены на основании работ по испытанию газопровода, указанных в представленном локальном сметном расчете.



Проектно-сметной документации предусмотрено также строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа. Данные расходы определены в размере 1946,683 тыс.руб. (без учета НДС).

Заявленная сметная стоимость строительства 119 695,392 тыс.руб. (без учета НДС). Данная сумма откорректирована Комитетом в связи с применением в сводном сметном расчете заявителем более высокого коэффициента перевода сметной стоимости с 2001 г. на текущую, т.е. 7,99 вместо 7,59 (письмо Минстроя РФ от 07.04.2020 № 13436-ИФ/09), а также приведена в соответствие сметная стоимость в локальном сметном расчете по федеральным единичным расценкам вместо территориальных единичных расценок. При этом сметная стоимость строительства агропромышленного парка «Курчалоевский» (внеплощадочное газоснабжение) составляет 104 250,155 тыс.руб. (без учета НДС).

Таким образом, в плату за технологическое присоединение к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский» включены:

- расходы на строительство полиэтиленовых газопроводов в сумме 102 164,560 тыс.руб. (без учета НДС);

- расходы на строительство (реконструкцию) пунктов редуцирования газа в сумме 1946,683 тыс.руб. (без учета НДС);

- расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, в сумме 138,912 тыс.руб. (без учета НДС).

**Сангариев Н.А.** Выслушав предложения и замечания, отметил, что корректировка размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский» проведена в рамках действующих нормативно-правовых актов. По данному вопросу нет замечаний и возражений и у исполнителя.

Вместе с тем, ответственность за достоверность представленных документов несет газораспределительная организация.

#### **Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос об утверждении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский» в размере 104 250,155 тыс.руб. (без учета НДС).

#### **Голосовали:**

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 16 августа 2018 года №1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Правление решило:

- утвердить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Грозный» по индивидуальному проекту объекта капитального строительства агропромышленного парка «Курчалоевский» 104 250,155 тыс.руб. (без учета НДС) с включением:

- расходов на строительство полиэтиленовых газопроводов в сумме 102 164,560 тыс.руб. (без учета НДС);

- расходов на строительство (реконструкцию) пунктов редуцирования газа в сумме 1946,683 тыс.руб. (без учета НДС);


- расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа в сумме 138,912 тыс.руб. (без учета НДС).

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя



К.Ш. Хагиева

Начальник отдела




Э.Р. Салгириев

Начальник отдела



Т.М-А. Ахмедова

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров