

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2020 г.

г. Грозный

№ 63

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангариев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов
на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник правового отдела

Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на
услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Начальник отдела регулирования и контроля цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Главный специалист – эксперт отдела контроля цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

М.Н. Хажимусаева

Специалист 2 категории МУП «ЖЭУ №2»

Надтеречного муниципального района

С.Х. Ахтаханов

Повестка дня:

Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района на 2021 год.

Рассмотрели:

Предложение Т.М. Мальцаговой об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района на 2021 год по представленным диаметрам труб.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хажимусаева М.Н., Ахтаханов С.Х.

Хажимусаева М.Н. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района представлены

заявление и материалы для установления тарифов на технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения на 2021 год с приложениями.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения является двухставочным тарифом, составляющими которого являются:

- ставка за величину подключаемой нагрузки, но не более 250 м³/сут.;
- ставка на протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоснабжения рассматриваемых Методикой диаметров, но не более 250 мм

Согласно пункту 7 письма ФАС России от 03.02.2020 г. № АЦ/7104/20 «О даче разъяснений» расходы на присоединение сетей в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства (врезку) подлежат включению в ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

У МУП «ЖЭУ№2» Надтеречного муниципального района на 2021г. - два заявителя на подключение к централизованной сети водоснабжения – территориальные отделения полиции с. Гвардейское и с. Надтеречное, которым выданы технические условия на суммарную подключаемую нагрузку 128,48 м³/сут. Планируемый трубопровод полиэтиленовый, диаметром 90 мм. Точки подключения расположены на расстояния 300 м. и 900 м. от границ земельных участков заявителей.

В связи с отсутствием отдельного учета все расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, включены в тариф на водоснабжение. В этой связи из локального сметного расчета на протяженность исключены расходы по врезке и отнесены на ставку на подключаемую нагрузку.

Расходы на врезку в существующие сети и подключение заявителя на границе земельного участка рассчитаны по ГЭСН 22-06-005 в ценах 2001 года. В связи с отсутствием в ГЭСН суммы врезки по диаметру 90 мм. ее определили методом интерполяции по существующим диаметрам в ГЭСН 22-06-005 с учетом коэффициента перехода цен на 3 квартал 2020 г. (5,84), индекса-дефлятора на 2021 г. (1,051), количества врезок на 1 подключение (2 врезки) и составляют 3027,3 руб.

На основании вышеперечисленных данных определена ставка тарифа на подключаемую нагрузку:

$3027,30 : 128,48 : 1000 = 0,02356$ тыс.руб./м³ в сут. или 23,56 руб./м³ в сут.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

При проверке локальных сметных расчетов, представленных ЖЭУ №2 внесены корректировки в объемы по позициям смет. В связи с тем, что проектируется одинаковый диаметр, сметы объединены с учетом корректировок на общую протяженность 1200 м.

Коэффициент дифференциации применяется только в случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам (п.119 Методики) и в связи с тем, что у МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района подключения производятся по одному диаметру (90 мм) по обоим заявителям, то коэффициент дифференциации не рассчитывается.

Кроме того, МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района работает по упрощенной системе налогообложения, поэтому расчетный объем расходов на подключение объекта заявителя рассчитан по локальному сметному расчету без учета НДС, на сумму – 616 793,00 рублей за 1200 м. прокладываемой сети, рассчитанный в базовых ценах 2001 года с учетом коэффициента перехода цен на 3 кв.2020 г. 5,84.

Для пересчета стоимости в цены 2021 года применен индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» на 2021 г. - 1,051.

Расчетный объем нагрузки (мощности) и расходов на подключение абонентов в 2021 году к системе водоснабжения

№ п/п	Наименование заявителя	Запрошенный объем услуг (м ³ /сут.)	Проектируемый диаметр (Ø)	Протяженность (п.м)	Стоимость по диаметру d за протяженность заявителя на 2020 г., руб.	Стоимость по диаметру d за протяженность заявителя на 2021 г. (с учетом индекса-дефлятора 1,051), руб.
1	Отделение полиции с.Гвардейское	47,1	90	300	616 793,00	648 249,00
2	Отделение полиции с.Надтеречное	81,38	90	900		
	ИТОГО:	128,48		1 200	616 793,00	648 249,00

В связи с отсутствием заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к сети водоснабжения МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района не имеет фактических расходов.

На основании вышеприведенных данных определена ставка тарифа за протяженность водопроводной сети ($T^{П,М}$) в соответствии с п.118 Методики:

$$T^{П,М} = 648\,249 : ((1-0,2) \times 1200) = 675,260 \text{ тыс.руб./км.}$$

Расходы, относимые на ставку за протяженность сети водоснабжения при прокладке *полиэтиленового трубопровода* по локальной смете сопоставлены с укрупненными сметными нормативами и показывают, что расчетный размер платы за протяженность сети холодного водоснабжения значительно ниже норматива цены строительства по соответствующему диаметру.

При определении размера платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения ставка за протяженность определяется с учетом протяженности вновь создаваемых сетей по формуле:

$$ПП = T^{П,М} * M + \sum T_d^{ПП} * L_d, \text{ где}$$

ПП – плата за подключение к централизованной сети водоснабжения;

$T_d^{ПП}$ - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d;

L_d - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром, м;

$T^{П,М}$ – ставка тарифа за подключаемую нагрузку;

M - подключаемая нагрузка (мощность), м³/сут.

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района на 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ставка тарифа (без НДС)
1	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (с учетом врезки)	руб./м ³ /сут.	23,56
2	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром:		

<i>полиэтиленовые трубопроводы</i>			
2.1.	от 70 мм до 100 мм	руб./м.	675,260

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило:**

- установить ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района на 2021 год:


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ставка тарифа (без НДС)
1	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (<i>с учетом врезки</i>)	руб./м ³ /сут.	23,56
2	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром:		
<i>полиэтиленовые трубопроводы</i>			
2.1.	от 70 мм до 100 мм	руб./м.	675,260

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя




К.Ш. Хагиева

Начальник отдела




Э.Р. Салгириев

Начальник отдела




Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела



М.М. Талхадов

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров