

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

20 декабря 2021 г.

г. Грозный

№ 77

**Председательствовал:**

Председатель

Н.А. Сангариев

**Присутствовали члены Правления Комитета:**

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля  
тарифов на электроэнергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля  
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

**Приглашенные:**

Начальник отдела регулирования и контроля цен  
и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Консультант отдела регулирования и контроля цен и  
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

Начальник ПТО МУП «Водоканал г.Грозного»

Р.А. Дадалов

**Повестка дня:**

1. Об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь  
создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал  
г.Грозного» на 2022 год (дифференцированно по диаметрам труб);

2. Об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку к  
централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на  
2022 год.

**По первому вопросу повестки дня**

**Рассмотрели:**

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования  
и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок  
тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей  
водоотведения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2022 год по  
представленным диаметрам труб.

**Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП  
«Водоканал г.Грозного» представлены заявление и материалы для

установления размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения на 2022 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методика). Материалы представлены из расчета плановых расходов на 21 заявителя, которым выданы технические условия (далее – ТУ) на подключение к сетям водоотведения. В соответствии с Методикой устанавливаются ставки, где размер платы на покрытие расходов по строительству сетей водоотведения рассчитаны в базовых ценах 2001 года на протяженность прокладки сети для подключения заявителей в среднем пересчитанной на 1км. сетей водоотведения с учетом коэффициентов перехода цен к позициям на 3 кв.2021г.: на оплату труда – 15,7; на эксплуатацию машин и механизмов – 8,32; на материалы, изделия и конструкции – 7,93; а также прогнозного индекса дефлятора на 2022г. – 1,051. дифференцированно по диаметрам и типам трубопровода. Индексы перевода цен установлены письмом Минстроя РФ от 14.09.2021г. №39177-ИФ/09. Индекс дефлятор установлен прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития РФ от 05.10.2021г. №33918-ПК/Д03и. Пересчет на 1 км производился с целью расчета коэффициентов дифференциации в отношении к расходам на прокладку сети Ø 500 мм. Смета на Ø500мм. рассчитана на протяженность 1 км в сопоставимых условиях. В соответствии с п.28 НЦС 81-02-13-2020 применяется индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (ранее применялся индекс дефлятор по отрасли «Строительство»).

В настоящее время МУП «Водоканал г.Грозного в работе используется полиэтиленовые безнапорные трубы "КОРСИС" SN 8. Для расчета тарифов представлены локальные сметные расчеты по полиэтиленовым канализационным трубам по диаметрам 160мм., 200мм. на протяженность заявителей, и 500мм. (для расчета коэффициента дифференциации) на протяженность 1 км.

Расчет платы за протяженность централизованной сети водоотведения по видам трубопровода и дифференцированно по диаметрам по новым локальным сметным расчетам с исправлением в части применяемых материалов прокладки и их количества составляет:

Диаметры сетей - полиэтиленовые трубопроводы	Ставка тарифа (без учета НДС) (руб./м.)
от 150 мм до 200 мм	2614,81
от 200 мм до 250 мм	3561,77

В НЦС представлены значения расходов по УСН по указанным диаметрам. С учетом коэффициента перевода от цен базового региона (Московская область) к уровню цен субъекта РФ для Чеченской Республики для сетей водоснабжения и канализации = 0,96. Так же учитывается коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Крег1) для ЧР = 0,98, и коэффициент учитывающий работу в стесненных условиях застроенной части городов к показателям НЦС при прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации по пункту 19 применяется коэффициент 1,09 значения по УСН.

Рост тарифов по сравнению с предыдущими установленными тарифами составляет в среднем 15,2%.

Для <u>полиэтиленовых сетей</u> диаметром, мм.	К утверждению на 2021г. руб/м	Утвержденные на 2021г. РП №115-у от 18.12.20 руб./м	Рост + Снижение -	
			руб./м.	%
от 150 мм до 200 мм	2 614,81	2 273,54	341,27	15,0
от 200 мм до 250 мм	3 561,77	3 088,47	473,30	15,3

При сравнении с укрупненными сметными нормативами, приведенными к регулируемому 2021 году представленные к принятию размеры платы за подключение ниже значений по укрупненным сметным нормативам:

ПЭ ВС для сетей диаметром	Сумма по УСН без НДС				Расчетная сумма расходов к принятию, руб
	По НЦС УСН на 01.01.21г.	Коэф. по табл.2 (З <sub>р</sub> )	НЦС с учетом (З <sub>р</sub> )	УСН 2020 для ЧР $K_{нep} = 0,96$ $K_{per} = 0,98$ стесненные городские условия - 1,09 2021 - 1,054 2022 - 1,051	
160 мм	2 325,37	-	2 325,37	2 641,55	2 614,81
200 мм	3 248,35	-	3 248,35	3 690,03	3 561,77

### Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2022 год (дифференцированно по диаметрам труб).

### Голосовали:

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,  
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2022 год (дифференцированно по диаметрам труб):

Диаметры сетей - полиэтиленовые трубопроводы	Ставка тарифа (без учета НДС) (руб./м.)
от 150 мм до 200 мм	2 614,81
от 200 мм до 250 мм	3 561,77

### **По второму вопросу повестки дня**

#### **Рассмотрели:**

Предложение Мальцаевой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2022 год.

#### **Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «Водоканал г.Грозного» представлены заявление и материалы для установления размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным сетям отведения на 2022 год.

В организации не ведется раздельный учет расходов относимых на технологическое присоединение к централизованным сетям водоотведения, а все расходы предприятия включены в тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. В связи с этим в размер платы за подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал г. Грозного» включается только стоимость врезки абонента в существующие сети и подключения к сети внутри земельного участка на его границе, то есть учитывается 2 врезки на 1 заявителя по данным ГЭСН. В

отличие от врезки в существующие сети водоснабжения, врезки в существующие сети водоотведения по ГЭСН не зависят от диаметра

ГЭСН 23-04- 008-01	В том числе:			В том числе:			<b>Кол-во врезок на 21 заявителя</b>	<b>ИТОГО:</b>
	Стоимость (в ценах 2001 г.), руб.	Оплата труда рабочих, руб.	Расходы на приобретение материалов, руб.	Оплата труда рабочих, руб.	Расходы на приобретение материалов, руб.	2 врезки на 1 заявителя		
				15,7	7,93			
	192,68	152,74	39,94	2398,02	316,724	<b>2 714,70</b>	42	114 019,17
<b>ИТОГО:</b>	<b>с индексом дефлятором на 2022 год = 1,051</b>							119 834,15
	Подключаемая нагрузка							398,76
	Тариф к утверждению, руб./м <sup>3</sup>							<b>300,52</b>

Суммарная подключаемая нагрузка заявителей на подключение к сетям водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» составляет 398,76 м<sup>3</sup>/сут.

$$T^{m} = \sum_d T^{np} : \sum_d M = 119\ 834,15 : 398,76 = 300,52 \text{ руб./м}^3 \text{ в сут.}$$

где:

$\sum_d T^{np}$  – суммарные расходы относимые на подключаемую нагрузку;  
 $\sum_d M$  – суммарная подключаемая нагрузка заявителей.

При определении тарифов на подключение к централизованным сетям водоотведения, определяется по формуле:

$$ПП = T^{m} \times M + \sum_d T^{np} \times L^d; \quad \text{где:}$$

**ПП** – тарифы на подключение к централизованной сети водоотведения;

**T<sup>m</sup>** – ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./ м<sup>3</sup> в сут.;

**M** - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, м<sup>3</sup>/сут.;

$\sum_d$  – сумма размеров платы по всем применяемым при подключении диаметрам;

$T^{np}$  – ставки тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

$L^d$  – протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров умножается на ставку соответствующего диаметра).

### **Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку заявителей к сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2022 год.

**Голосовали:**

«За» - 5 человек,  
«Против» - нет,  
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

установить размер ставки за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2022 год – **300,52 руб./м<sup>3</sup> в сут.**

Председатель

Н.А. Сангариев

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела

М.М. Талхадов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров