ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 ноября 2023 г. г. Грозный № 50

Председательствовал:	
Председатель	Н.А. Сангариев
Присутствовали члены Правления Комитета:	
Заместитель председателя	К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию	Э.Р. Салгириев
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения	Т.М. Мальцагова
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта	М.М. Талхадов
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России	Б.Д. Эдылханов
Секретарь Правления	Ш.М. Тагиров
Приглашенные:	
Директор МУП «Шелковской водоканал»	А.А. Алиев

Повестка дня:

Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Шелковской Водоканал» на 2023 год.

Рассмотрели:

Предложение Мальцаговой Т.М. об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Шелковской Водоканал» на 2023 год по представленным диаметрам труб.

Выступили:

Сангариев Н.А., Мальцагова Т.М., Алиев А.А.

Мальцагова Т.М. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «Шелковской Водоканал» представлены заявление и материалы для установления тарифов на технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения на 2023 год с приложениями.

Согласно пункту 22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, тарифы на текущий год определяются в случае, если предложение об установлении тарифов подано не позднее 1 ноября текущего года. В этом случае тарифы для организации устанавливаются в течение 30 календарных дней со дня поступления в орган регулирования тарифов предложения об установлении тарифов и необходимых обосновывающих материалов в полном объеме. По решению органа регулирования тарифов указанный срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.

С момента своего создания «Шелковской Водоканал» впервые обратилось за установлением тарифов на подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения и в связи с этим представило материалы и копии выданных технических условий на строительство водопроводной сети по диаметрам трубопроводов 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 110 мм.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения является двухставочным тарифом, составляющими которого являются:

- ставка за величину подключаемой нагрузки, но не более 250 $м^3$/сут.;
- ставка на протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоснабжения рассматриваемых Методикой диаметров, но не более 250 мм.

МУП «Шелковской Водоканал» заявлены расходы на врезку 10 заявителей к сетям холодного водоснабжения (по диаметрам трубопроводов 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 110 мм) с общей мощностью на подключение 114,54 м3/сут. в сумме 8 183,08 руб., рассчитав их по ГЭСН в ценах 2001 года в зависимости от диаметра трубы методом интерполяции, с учетом индексов перехода цен на 3 квартал 2023 г. и количества врезок на 1 подключение (2 врезки). Однако, о необходимости и возможности применения метода интерполяции при определении тарифов не указано ни в одном нормативном документе.

В связи с отсутствием раздельного учета все расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, включены в тариф на водоснабжение и водоотведение. В этой связи из локального сметного расчета на протяженность исключены расходы по врезке и отнесены на ставку на подключаемую нагрузку.

Однако, экспертом не учтен индекс дефлятор в связи с применением регулируемой организацией индексов перехода цен на 3 квартал 2023 г. Кроме того, приняты более поздние ГЭСН. При этом расходы на врезку в существующие сети водоснабжения и подключение заявителя на границе земельного участка без применения метода интерполяции составляют 25122,01 руб.

Определенная на основании вышеперечисленных данных ставка тарифа на подключаемую нагрузку составляет 219,33 руб./м3 в сут.

МУП «Шелковской Водоканал» заявлены расходы, относимые на ставку за протяженность сети 1001,58 тыс.руб. для укладки водопроводной сети протяженностью 675 м.

Представленные материалы МУП «Шелковской Водоканал» рассмотрены с учетом обоснованности объемов в локально-сметных расчетах (далее – ЛСР). Однако, необходимые объемы по некоторым выполняемым работам при укладке водопроводов и сами мероприятия МУП «Шелковской Водоканал» не обоснованы.

После корректировки ЛСР Комитетом стоимость мероприятий по строительству сетей водоснабжения МУП «Шелковской Водоканал» составили 965,871 тыс. руб.

В связи с отсутствием заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к сети водоснабжения МУП «Шелковской Водоканал» не имеет фактических расходов.

На основании вышеприведенных данных определены ставки тарифов за протяженность водопроводной сети дифференцированно по диаметрам труб исходя из базовой ставки и коэффициентов дифференциации.

Ставки тарифов за протяженность водопроводной сети

(с прокладкой сетей из полиэтиленовых труб)

Диаметр, мм.	Значение без учета НДС (руб./м.)
менее 40 мм	448,33
от 40 мм до 70 мм	525,40
от 70 мм до 100 мм	557,22
от 100 мм до 150 мм	609,72

Согласно пункту 122 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах не применяются

положения абзаца девятого пункта 116 и абзаца второго пункта 121 Методических указаний в части непревышения величины, рассчитанной на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

При определении размера платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения ставка за протяженность определяется с учетом протяженности вновь создаваемых сетей по формуле:

$$ПП = T^{П,М} * M + \sum T_d^{ПР} * L_d \text{, где}$$

ПП – плата за подключение к централизованной сети водоснабжения;

$T_d^{пр}$ - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d;

L_d - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром, м;

$T^{П,М}$ – ставка тарифа за подключаемую нагрузку;

M - подключаемая нагрузка (мощность), м3/сут.

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения «Шелковской Водоканал» на 2023 год.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

- установить ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Шелковской Водоканал» на 2023 год в следующих размерах:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ставка тарифа (без НДС)
1	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети *(с учетом врезки)*	руб./м^3/сут.	219,33
2	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром:		
полиэтиленовые трубопроводы			
2.1	менее 40 мм	руб./м.	448,33
2.2	от 40 мм до 70 мм	руб./м.	525,40
2.3	от 70 мм до 100 мм	руб./м.	557,22
2.4	от 100 мм до 150 мм	руб./м.	609,72

Председатель _____ Н.А. Сангариев

Заместитель председателя _____ К.Ш. Хагиева

Начальник отдела _____ Э.Р. Салгириев

Начальник отдела _____ М.М. Талхадов

Начальник отдела _____ Т.М. Мальцагова

Секретарь Правления _____ Ш.М. Тагиров