

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 декабря 2024 г.

г. Грозный

№ 100

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангариев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник правового отдела

Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Начальник отдела регулирования и контроля
цен на товары и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Заместитель начальника отдела регулирования
и контроля тарифов на электрическую энергию

Р.Ш. Ибрагимов

Начальник управления экономики
и финансов АО «Чеченэнерго»

А.Х. Селимов

Заместитель начальника отдела технологического
присоединения АО «Чеченэнерго»

У.С. Хажалиев

Начальник сметно-договорного отдела
управления капитального строительства АО «Чеченэнерго»

Т.Х. Басханов

Повестка дня:

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 21 декабря 2023 г. № 194-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2024 год».

Рассмотрели:

Предложение **Салгириева Э.Р.** – начальника отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию по первому вопросу о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 21 декабря 2023 г. № 194-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций

Чеченской Республики на 2024 год» в целях установления дополнительной стандартизированной тарифной ставки на установку однострансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа.

Выступили:

Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Ибрагимов Р.Ш., Селимов А.Х., Хажалиев У.С., Басханов Т.Х.

Салгириев Э.Р.: Отметил, что от АО «Чеченэнерго» поступило обращение об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» энергопринимающих устройств Заявителей, а также соответствующие расчеты и материалы.

Комитетом проведена экспертиза для определения экономически обоснованных расходов АО «Чеченэнерго», необходимых на покрытие расходов в рамках реализаций мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» объектов Заявителя.

Ибрагимова Р.Ш.: Довел до сведения присутствующих, что в решении Правления № 194-э, для целей ТП объектов Заявителя, отсутствуют стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных со строительством однострансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа, в соответствии с выданными Техническими условиями (ТУ).

Согласно Методическим указаниям, в случае если стандартизированные тарифные ставки для определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по строительству объектов "последней мили" не устанавливались на период, в котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

АО «Чеченэнерго» представлены следующие материалы и расчеты:

- заявка на ТП ЭПУ за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» объектов Заявителя:

- Технические условия;
- калькуляция затрат;
- расчет ставки за ТП;
- договора на закупку ТМЦ.
- сводный и локально-сметные расчеты и др.

Технические характеристики ЭПУ Заявителя:

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт

Уровень напряжения в точке присоединения – 6 кВ.

Категория надежности электроснабжения – 3.

Представленные материалы включают расходы на выполнение мероприятий, связанных со строительством однострансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА.

Мероприятия включают расходы ТСО на монтаж КТП границе раздела балансовой принадлежности сторон, предусматривающие стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования и материалов, и других сопутствующих затрат.

Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам, расходы на строительство КТП 25 кВа составляют – 1 053,081 тыс.руб. без НДС. Размер СТС заявлена Обществом в размере – 70 205,45 руб./кВт, что значительно превышает уровень СТС, установленных в субъектах СКФО и Москве.

Экспертом, на основании действующего законодательства норм и нормативов, а также представленных обосновывающих материалов, произведен корректный расчет стандартизированной ставки.

Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам (сводный и локально сметный расчеты) наибольшую долю в расходах занимает стоимость оборудования КТП 25 кВа.

АО «Чеченэнерго» не представлены фактические данные о расходах на установку КТП 25 кВа.

Для обоснования стоимости оборудования АО «Чеченэнерго» представлены коммерческие предложения цен поставщиков соответствующего оборудования и в расчетах учтена стоимость в размере – 577,850 тыс.руб. без НДС.

Для обоснования стоимости КТП 25 кВа экспертом проведен анализ рыночных цен поставщиков электрооборудования, в том числе посредством мониторинга цен, сложившихся на электронных торговых площадках в сети Интернет. В результате установлено, что учтенная в расчетах стоимость оборудования АО «Чеченэнерго» существенно завышена.

Также скорректированы расходы по ПНР, в представленных расчетах в состав ПНР учтены затраты, относящиеся на обеспечение коммерческим учетом э/энергии (мощности).

Экспертами из состава ССР, как экономически необоснованные исключены расходы на строительство временных зданий и сооружений, премия за ввод в действие построенного объекта, строительный контроль и непредвиденные затраты.

С учетом проведенных расчетов, а также представленных обоснованных материалов, стандартизированная тарифная ставка на строительство однострансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа, составит - 36 219,59 руб./кВт без НДС.

Басханов Т.Х.: АО «Чеченэнерго» предварительно ознакомлена с произведенными Комитетом расчетам, однако имеет возражения по поводу не учета Комитетом заявленной Обществом стоимости оборудования, определенной на основании коммерческих предложений.

Сангариев Н.А.: При определении размера платы за ТП Комитет руководствуется методическими указаниями по расчету размера платы за ТП и требованиями нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности. Как установлено в НПА, СТС и плата за ТП на мероприятия по строительству объектов ЭСХ рассчитываются на основании смет, выполненных с применением утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Также, в целях объективного и всестороннего рассмотрения вопроса установления размера платы, Комитетом, предварительно было назначено согласительное совещание с АО «Чеченэнерго», которое не состоялось по причине неявки представителей АО «Чеченэнерго».

Тагиров Ш.М.: Озвучил письменную позицию Ассоциации «НП Советрынка» Провоторовой К.А. по вопросу повестки:

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2024 год» предусматривающих установление дополнительной стандартизированной тарифной ставки на строительство однострансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа голосую «Против».

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос: о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 21 декабря 2023 г. № 194-э «Об установлении тарифов за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2024 год» в рамках установления стандартизированной тарифной ставки на строительство однострансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа.

Голосовали:

«За» - 7 человек,

«Против» - 1 (Провоторова К.А.),

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 21 декабря 2023 г. № 194-э «Об установлении тарифов за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Чеченской Республики на 2024 год», установив стандартизированную тарифную ставку на строительство однострансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа на 2024 год в размере – 36 219,59 руб./кВт (без НДС).

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя



К.Ш. Хагиева

Начальник отдела



М.М. Талхадов

Начальник отдела




Э.Р. Салгириев

Начальник отдела



Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела



Т.М. Мальцагова

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров